

上饶市消防救援支队

关于征求《上饶市中心城区装饰装修管理办法》意见的复函

上饶市住房和城乡建设局：

关于征求《上饶市中心城区装饰装修管理办法》意见的函已收悉，经上饶市消防救援支队认真研究，现提出如下意见：

意见一

原文

第十一条 在住宅装饰装修中禁止下列行为：

（五）圈占、占用消防前室、楼梯间等公共区域，擅自拆除或遮挡室内消火栓、消防喷头、火灾自动报警等消防设施；

修改

第十一条 在住宅装饰装修中禁止下列行为：

（五）圈占、占用、堵塞、封闭消防前室、楼梯间、疏散通道、安全出口、消防车通道等公共区域，损坏、挪用或者擅自拆除、停用、遮挡、埋压室内消火栓、消防喷头、火灾自动报警等消防设施、器材。门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

(标红处增加)

意见二

建议在“第三章 一般规定”中增加1条：建议安装使用智能独立烟感、智慧安全用电装置。

此复函。

